

# **AUDYT OŚWIETLENIA**

**budynku kotłowni MPEC w Ostródzie**

**14-100 Ostróda, ul. Demokracji 5**

### STAN ISTNIEJĄCY

Wyszczególnienie	Liczba opraw	Moc oprawy	Moc nominalna	Moc skorygowana
	szt.	W	W	W
Oprawa świetlówkowa	150	72	10 800,00	12 960,00
<b>RAZEM</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>10 800,00</b>	<b>12 960,00</b>

### STAN PROJEKTOWANY

Wyszczególnienie	Liczba opraw	Moc oprawy	Moc nominalna	Moc skorygowana
	szt.	W	W	W
Oprawa LED	150	44	6 600,00	6 600,00
<b>RAZEM</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>

## EFEKT ENERGETYCZNY

Rodzaj	Liczna opraw	Moc oprawy	Moc nominalna	Moc skorygowana	Czas użytkowania	Roczne zużycie energii
	szt.	W	W	W	h/rok	kWh/rok
<b>PRZED MODERNIZACJĄ</b>						
Oprawa światłóvkowa	150	72	10 800,00	12 960,00	2500	32 400,00
<b>RAZEM</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>10 800,00</b>	<b>12 960,00</b>	<b>-</b>	<b>32 400,00</b>
<b>PO MODERNIZACJI</b>						
Oprawa LED	150	44	6 600,00	6 600,00	2500	16 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>-</b>	<b>16 500,00</b>
<b>Oszczędność energii [kWh/rok]</b>						<b>15 900,00</b>